



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 01 » 02 20 21 року

№ 12.2-18-1 / 1378

Об'єкт експертизи: Суміш кольорова для розшивки швів вентиляваних фасадів двокомпонентна ПСМ-083 ТМ «ПОЛПЛАСТ»

виготовлені у відповідності із - ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 23.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛПЛАСТ», Юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2. Фізична адреса (адреса виробництва): 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 4, тел: (044) 331-59-21, polyplast01@ukr.net, poli-plast.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Виробнича компанія «ПОЛПЛАСТ», Юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 11/2, код за ЄДРПОУ 30466728. Фізична адреса (адреса виробництва): 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 4, тел: (044) 331-59-21, polyplast01@ukr.net, poli-plast.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК, а саме: пилу цементу – 6 мг/м³, IV клас небезпеки, а, Ф; кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/м³, III клас небезпеки, а, Ф; стиролу - 30/10 мг/м³, III клас небезпеки, п; акрилонітрилу - 0,5 мг/м³, II клас небезпеки, п; метилакрилату - 5 мг/м³, III клас небезпеки, п; метилметакрилату - 10 мг/м³, III клас небезпеки, п відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 № 1596 "Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за № 741/35024.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Суміш кольорова для розшивки швів вентиляційних фасадів двокомпонентна ПСМ-083 ТМ «ПОЛПЛАСТ», відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)